

Kreisstadt Beeskow

Beschlussvorlage Nr.:	BV/004/2022/I		öffentlich			
Bezeichnung des TOP:	Sanierung Brunnentechnik Marktbrunnen					
Zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1					
Beratende Gremien			Abstimmungsergebnis			
Gremium	Sitzungsdatum		Ja	Nein	Enth.	Befan.
Hauptausschuss	18.01.2022	Stadtverordnete				
		Sachkundige Bürger				
Beschlussorgan:	Hauptausschuss	Abstimmung		StV	SB	
		Festgelegte Stimmenzahl:				
Federführender Fachbereichsleiter/in:	Bartelt, Kerstin	Anwesende Stimmberechtigte:				
		Ja-Stimmen:				
Bürgermeister/ Vorsitzender HFA:		Nein-Stimmen:				
		Enthaltungen:				
Datum:	06.01.2022	Ausschluss wegen Befangenheit:				

Beschlussvorschlag:

Die Mitglieder des Hauptausschusses beschließen die Sanierung der Brunnentechnik für den Marktbrunnen gemäß Variante 2. Dafür wird ein separates oberirdisches Bauwerk insbesondere für die Elektrotechnik installiert. Besondere Anforderungen für Fahrradladestellen und einen Trinkwasserbrunnen können integriert werden.

Begründung:

Der Marktbrunnen ist seit längerer Zeit außer Betrieb. Ursache sind erhebliche technische Probleme der Elektroanlage und der Pumpenanlage, die unterirdisch in einem Schacht verbaut sind. Durch ein Planungsbüro wurden drei Varianten untersucht. Die Sanierung der vorhandenen Anlage im bestehenden Schacht würde in wenigen Jahren wieder zu einem Ausfall führen. Aus diesem Grund wird die etwas teurere Variante mit einer oberirdischen Anlage empfohlen. Diese ist mit dem Denkmalschutz abzustimmen. Die Verwaltung wird beauftragt, die Sanierung des Brunnens schnellstmöglich umzusetzen, um zur Saison 2022 wieder ein funktionierendes Bauwerk auf dem Markt zu haben.

Anlagenverzeichnis:

Untersuchungsbericht